

仕様書

1 件名

窓枠パネル型陰圧装置の購入及び設置

2 納入期限

令和6年3月末日まで

3 納入場所

No	施設名	施設所在地	導入数
1	特別養護老人ホーム府中若松苑	東京都府中市若松町4丁目51-5	11台

上記の指定場所

4 製品仕様及び条件

- ・病原性微生物、汚染浮遊物を室外に拡散させないため、機能を有すること。
- ・年度内に納品完了ができること
- ・施設窓枠にはめることができること
- ・窓を閉めた状態でも窓枠パネルを装着することができること
- ・他の居室でも使うことができること

5 見積仕様

金額にはすべての経費を含めること。

6 その他

- ・騒音、振動等が発生する際は、事前に法人担当者に相談すること。
- ・労働基準法、その他関係法令に従い、火災、盗難、感染防止対策等徹底すること。
- ・施工前、施工後、設置前、設置後の写真撮影を行い、施工完了後に法人へ提出すること。
- ・陰圧装置に陰圧されていることが分かる陰圧計が装置されていること。
- ・陰圧ブース設置後は、差圧検査を行い、CDCガイドラインの基準を満たしていることを確認し、報告書を提出すること。(陰圧装置稼働後、圧力の差が2.5Pa以上を目安とする。)

7 担当者

社会福祉法人広域福祉会

柳沼 浩

TEL: 042-319-0210

Email: info_job@waw.or.jp

